



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО  
«ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА»

ОГРН 1127799008149 ИНН 7710479800  
109316, Российская Федерация, г. Москва, ул. Иерусалимская, д.3, офис 1  
Тел: 8(499)940-74-29, Эл. почта: info@sro-dst.ru, Сайт: [www.sro-dst.ru](http://www.sro-dst.ru)

**ПРОТОКОЛ № 10/06/ДСТ-169в**  
**внепланового заседания Дисциплинарной комиссии**

г. Москва

«10» июня 2016г.

Основание проведения: Решение Дисциплинарной комиссии о возбуждении дисциплинарного производства № РШ/ДСТ-169в от «06» июня 2016г.

Дата проведения заседания: «06» мая 2016г.

Место проведения заседания: 109316 г. Москва, ул. Иерусалимская, дом 3, офис 1

Время начала заседания: 14 часов 00 минут

Время окончания заседания: 14 часов 30 минут

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Чубарова Н.Н. - председатель Дисциплинарной комиссии
2. Данилова В.В. - заместитель председателя Дисциплинарной комиссии

От Мосгосстройнадзора, без права голосования:

1. Лямин Д.Н. – консультант УПН
2. Беляев Н.А. – начальник УПН

От ООО «АМК групп» без права голосования:

1. Константинова Д.А. – администратор проекта

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Дисциплинарной комиссии Чубарову Н.Н., которая сообщила, что из трех членов Дисциплинарной комиссии в заседании принимают участие двое. Заседание правомочно, т.к. принимает участие не менее двух третей членов Дисциплинарной комиссии. Председатель объявил заседание Дисциплинарной комиссии открытым.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

**Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ДСТ ЦССР» Общество с ограниченной ответственностью «АМК групп» (ИНН 2624031518).**

**СЛУШАЛИ:**

Чубарову Н.Н., которая доложила, что на основании Приказа Председателя Правления СРО НП "ДСТ ЦССР" № 012/1-К от 16.05.2016г. и Обращения Комитета Государственного Строительного Надзора г. Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) от 22.04.2016 исх. № 09-СРО-97/16, Комиссией по контролю была проведена внеплановая документарная проверка в отношении



члена Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью «АМК групп» (ИНН 2624031518) на предмет соблюдения требований технических регламентов при строительстве объекта капитального строительства «Центр Всемирной Организации здравоохранения животных (МЭБ) по пищевой безопасности, диагностике и борьбе с болезнями животных стран Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья на месте строения №5», расположенного по адресу: Москва, Звенигородское шоссе, вл. 5.

По результатам внеплановой документарной проверки Комиссией по контролю был составлен и передан в Дисциплинарную комиссию Акт о проведении контрольных мероприятий № 69/95/2 от 03.06.2016г., из которого следует, что Обществом с ограниченной ответственностью «АМК групп» (ИНН 2624031518) было допущено несоблюдение требований технических регламентов, в том числе выявлены несоответствия:

1. в отступлении от проекта (лист 15, 36 МОПБ, п. 6.22 СП 7.13130.2013) предел огнестойкости противопожарных клапанов в воздуховодах, пересекающих противопожарную преграду по оси Д (отм. -3.600) менее EI 90 (по факту EI 60);
2. в отступлении от проекта (лист 35 МОПБ, п. 4.4.4 СП 1.13130.2009) в лестничной клетке (оси 8-9/Д-В) подземной части размещается прибор отопления на высоте менее 2,2 м от поверхности ступней и площадки;
3. в отступлении от проекта (лист 9 (ПЗ) раздела 6 ПОС шифр ВГНКИ-72/2013-ПОС, лист 2 (граф. Части) раздел 7 шифр ВГНКИ-72/2013-ПОД, п. 573 Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), лист 36 МОПБ, табл. 1 СП 4.13130.2013) до начала строительства не снесено здание (№11), находящееся в противопожарном разрыве;
4. в отступлении от проекта (лист 35 МОПБ, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009) в коридоре (пом. 04-1 отм. -3.600) на пути эвакуации размещаются приборы отопления, выступающие из плоскости стены на высоте менее 2 метров;
5. огнезащита воздуховодов противодымной вентиляции выполнена некачественно, имеются поврежденные участки (лист 23 МОПБ).

Вместе с тем, к моменту проведения заседания Дисциплинарной комиссии нарушения были устранены в полном объеме (Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 4447/16 от 05.05.2016г.)

На основании п. 2.4.1 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, предупреждение выносится в случае совершения членом Партнерства низкого качества работ (строительные дефекты, нарушения СНиП, несоблюдение требований технических регламентов), выполненных членом Партнерства.

С учетом указанных обстоятельств, предлагается применить в отношении члена Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью «АМК групп» (ИНН 2624031518) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

#### ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. На основании п. 2.4.1 в отношении члена СРО НП "ДСТ ЦССР" Общество с ограниченной ответственностью «АМК групп» (ИНН 2624031518) применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения.

Заседание закрыто.

Председатель

Дисциплинарной комиссии



Н.Н. Чубарова

Заместитель председателя

Дисциплинарной комиссии



В.В. Данилова